



2 Anhänge



a_1 P1 (Asphalt).pdf a_2 P2 (STS_LAGA TR Boden_Sand).pdf

Sehr geehrter Herr Fischer,

anbei erhalten Sie die Untersuchungsergebnisse des Asphaltes sowie der darunter befindlichen Schottertragschicht. Im Ergebnis ist der Asphalt der Verwertungsklasse A zuzuordnen. Das Schottertragschichtmaterial weist geringe Grenzwertüberschreitungen der Parameter Arsen, Chrom, Quecksilber, Zink und TOC im Feststoff auf. Das Schottermaterial ist somit gemäß LAGA M 20 TR Boden dem Zuordnungswert Z 1 zuzuordnen. Eine Verwertung ist somit für den eingeschränkten Einbau in technische Bauwerke geeignet.

Mit freundlichen Grüßen

M. Eng. R. Slotta

GGU

Gesellschaft für Grundbau und Umwelttechnik mbH
In den Ungleichen 3
39171 Osterweddingen

Tel.: +49 39205 4538 - 0
Fax: +49 39205 4538 - 11
Mobil: +49 1575 17 09 861
E-Mail: post-md@ggu.de
Internet: www.ggu.de

Geschäftsführer:

Prof. Dr.-Ing. Johann Buß
Dr.-Ing. Peter Grubert
Dr.-Ing. Carl Stoewahse
Dipl.-Ing. Axel Seilkopf
Dipl.-Ing. Birk Kröber-Goldschmidt
Amtsgericht Braunschweig HRB 9354
USt.ID-Nr.: DE 159 372 982

Beratende Ingenieure BDB, VBI, AIV, DVWK,
DGGT, ITVA
Sachverständige für Erd- und Grundbau

Vereidigte Sachverständige

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.